

ВрИО начальника ОНД и ПР Каневского района  
майору внутренней службы Маракуша А.С.

Администрация МБОУ СОШ № 3 рассмотрела Предписание №15/1/9  
от 02 марта 2020 года.

По факту нарушений приняты следующие меры:

1. Оборудован выход на чердак закрепленной стальной стремянкой.
2. Разработана исполнительская документация на установки и системы противопожарной защиты 2-го этажа.
3. Установлена противопожарная дверь в помещении кухни с пределом огнестойкости не менее EI 30.
4. Проведены эксплуатационные испытания ограждения на кровле, с составлением соответствующего протокола испытаний.
5. Здание и территория школы обеспечены источниками противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами.

Направлен запрос в управление образования на выделение финансирования для устранения остальных нарушений.

Директор МБОУ СОШ № 3



И.Н. Приймак

муниципальное  
бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 3  
имени Ф.Я. Бурсака муниципального  
образования Каневской район  
ИНН 2334016483 ОГРН 1022303980214  
Чиряжская, ул., д. 72, ст-ца Каневская,  
Краснодарский край, 353732  
04.07.2019 г. № 107/19  
Итого № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ТО Управления  
Роспотребнадзора по Краснодарскому  
краю в Тимашевском, Брюховецком,  
Приморско-Ахтарском, Каневском районах  
С.Н. Сидорскому  
директора МБОУ СОШ №3  
И.Н. Приймака

Уважаемый Сергей Николаевич!

На запрос от 04.07.2019 г. № 23-15-28/03-1230-2019 в рамках проведения внеплановой документарной проверки по распоряжению № 386 р-28-2019 от 03.07.2019 г. предоставляю Вам документы, подтверждающие обеспечение открывающихся окон сетками от залета кровососущих насекомых. Прилагаю в одном экземпляре копию квитанции на приобретение москитных сеток и фотографии установленных сеток на окнах кабинетов № 4, № 5, № 15 (на трех листах).

Директор МБОУ СОШ № 3



И.Н. Приймак

*Пришло 04.07.19 Берез*

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому  
краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-  
Ахтарском, Каневском районах  
С.Н. Сидорскому

Администрация МБОУ СОШ №3 рассмотрела Предписание № 137 п-  
28-2019 от 20 июня 2019 года.

- По факту нарушений приняты следующие меры:
- в кабинетах № 4, № 5, № 15 все открывающиеся окна обеспечены сетками от залета кровососущих насекомых в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.
  - изучены требования: статьи 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Директор МБОУ СОШ №3



И.Н. Приймак